



Certificado de Conformidade

Anexo 1/1

Nº. FAB-EXT-10611

Laboratórios: IPT - nº. 1106.839-203 emissão: 11/02/2019
Firemetria - nº. 1184/18 Rev.01 emissão: 06/02/2019

Referência Normativa: NBR 15808 - Extintores de Incêndio Portáteis

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO
EXTINPEL	P12	Agente Extintor: PÓ QUÍMICO BC Produto inibidor e Teor: BICARBONATO DE SÓDIO 90% Código do Projeto: 12.5095.550 Carga Nominal: 12,0 kg Capacidade Extintora: 40-B,C PNC: 10,5 kgf/cm2 Material: Aço Carbono Portátil, Recarregável, Pressurização Direta

❖ Este anexo é parte integrante do Certificado de Conformidade FAB-EXT-10611.

Data de Emissão: 09/02/2023

Data de Validade: 08/02/2026

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2023

Jaime Henrique Reich

Juçara Lopes da Silva

DIRETORIA EXECUTIVA

ACTA CERTIFICAÇÕES LTDA - EPP. - Av. Franklin Roosevelt, 194 - Grupo 405 - parte - Castelo - RJ - 20021-120
Tels.: (21) 2240-2558 / 2084-0778 - e-mail: acta@acta.org.br

