



Certificado de Conformidade

Anexo 1/1

Nº. FAB-EXT-10612

Laboratórios: IPT - nº. 1137.980-203 emissão: 06/01/2023
Firemetria - nº. 1617/22 emissão: 19/12/2022

Referência Normativa: NBR 15808 - Extintores de Incêndio Portáteis

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO
EXTINPEL	P20 - ABC	Agente Extintor: PÓ QUÍMICO ABC Produto inibidor e Teor: MONOFOSFATO DE AMÔNIA 55% ± 10% e ADITIVOS Código do Projeto: 20.6090.1110 Carga Nominal: 20,0 kg Capacidade Extintora: 6-A – 40-B,C PNC: 14 kgf/cm ² Material: Aço Carbono Sobre Rodas, Recarregável, Pressurização Direta

❖ Este anexo é parte integrante do Certificado de Conformidade FAB-EXT-10612.

Revisão 01: Correção no valor da PNC

Data de Emissão: 09/02/2023

Data de Validade: 08/02/2026

Data da Revisão, 22 de fevereiro de 2024

Jaime Henrique Reich

Juçara Lopes da Silva

DIRETORIA EXECUTIVA

ACTA CERTIFICAÇÕES LTDA - EPP. - Av. Franklin Roosevelt, 194 - Grupo 405 - parte - Castelo - RJ - 20021-120
Tels.: (21) 2240-2558 / 2084-0778 - e-mail: acta@acta.org.br

