

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante Applicant	FCV Indústria Platinense de Extintores Ltda. Nome Fantasia: Extinpel - Extintores CNPJ: 09.411.441/0001-50 Rod. Deputado Santinho Furtado PR 439, S/N, Km 59 + 820m - Santa Joana 86430-000 Santo Antônio da Platina – PR - Brasil		
Fabricante Manufacturer	FCV Indústria Platinense de Extintores Ltda. Nome Fantasia: Extinpel - Extintores CNPJ: 09.411.441/0001-50 Rod. Deputado Santinho Furtado PR 439, S/N, Km 59 + 820m - Santa Joana 86430-000 Santo Antônio da Platina – PR - Brasil		
Produto Product	Extintor de Incêndio		
Normas Standards	NBR 15809		
Regulamento Regulation	Requisitos de Avaliação da Conformidade para Extintores Portaria nº 108, de 17 de Março de 2022 Modelo 5 - Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria Audit Date	17/09/2025		
Nº Certificado Certificate No.	TNBR-32127	Emissão Inicial First Concession	15/10/2025
Validade do Certificado Expiry Certificate Date	06/09/2023 - 05/09/2026		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above metioned address.



Reynaldo Serra
Diretor


Barueri, 15/10/2025



A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão Revision	Data Date	Descrição Description
00	15/10/2025	Este certificado se refere a um processo de transferência: Organismo Emissor: ACTA Certificações (OCP0020) / Certificado transferido FAB-EXT-161 Revisão 1 de 26/02/2025



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-32127

Validade
Expiry Date

05/09/2026

Informações Adicionais
Additional Information

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Barcode
EXTINPEL	EM 50L	- Sobre Rodas; - Recarregável; - Tipo de pressurização: Direta - Código/número do projeto: 50.6090.1111 - Capacidade extintora: 6-A; 40-B - Carga nominal: 50 L - Agente Extintor: Líquido Gerador de Espuma (LGE) - Produto Inibidor (descrição e teor): LGE 6% e Água Potável 94% - PNC: 1.4 MPa	n.a.

