

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	FCV Indústria Platinense de Extintores Ltda. Nome Fantasia: Extinpel - Extintores CNPJ: 09.411.441/0001-50 Rod. Deputado Santinho Furtado PR 439, S/N, Km 59 + 820m - Santa Joana 86430-000 Santo Antônio da Platina – PR - Brasil		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	FCV Indústria Platinense de Extintores Ltda. Nome Fantasia: Extinpel - Extintores CNPJ: 09.411.441/0001-50 Rod. Deputado Santinho Furtado PR 439, S/N, Km 59 + 820m - Santa Joana 86430-000 Santo Antônio da Platina – PR - Brasil		
Produto <i>Product</i>	Extintor de Incêndio		
Normas <i>Standards</i>	NBR 15808:2017		
Regulamento <i>Regulation</i>	Requisitos de Avaliação da Conformidade para Extintores Portaria nº 108, de 17 de Março de 2022 Modelo 5 - Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	01 a 03/12/2025		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-32413	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	15/10/2025
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	12/02/2026 - 11/02/2029		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.



Organismo de Certificação
TÜV NORD Brasil

Barueri, 12/02/2026

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão <i>Revision</i>	Data <i>Date</i>	Descrição <i>Description</i>
00	12/02/2026	Emissão Inicial

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR-32413

Validade
Expiry Date 11/02/2029

Informações Adicionais Additional Information

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Barcode
EXTINPEL	AP-10	<ul style="list-style-type: none">- Portátil;- Recarregável;- Tipo de pressurização: Direta- Código/número do projeto: 10.5199.550- Capacidade extintora: 2-A- Carga nominal: 10 L- Agente Extintor: Água Potável- Produto Inibidor (descrição e teor): n.a.- PNC: 1.0 MPa	n.a.