

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante
Applicant

FCV Indústria Platinense de Extintores Ltda.
Nome Fantasia: Extinpel Extintores
CNPJ: 09.411.441/0001-50
Rod Deputado Santinho Furtado - PR 439 S/ N° km 59 820m - Santa Joana
- 86430 000 - Santo Antônio da Platina – PR

Fabricante
Manufacturer

FCV Indústria Platinense de Extintores Ltda.
Nome Fantasia: Extinpel Extintores
CNPJ: 09.411.441/0001-50
Rod Deputado Santinho Furtado - PR 439 S/ N° km 59 820m - Santa Joana
- 86430 000 - Santo Antônio da Platina – PR

Pó para extinção à base de Monofosfato de Amônio

Marca	Modelo	Descrição Técnica do Modelo	Outros
Extinpel	ABC FCV 55%	- composição química: Monofosfato de Amônio 55%+/-10%, Dolomita 40%+/-10% e aditivos - classes de fogo: ABC - teor de produtos inibidores: 55%+/-10% - granulometria: 10% (106-300 µm); 10% (75-105 µm); 15% (53-74 µm)	Não aplicável

Regulamento
Regulation

Avaliação da Conformidade para Pó para Extinção de Incêndio
Portaria 218, de 07 de Maio de 2021

Informações Adicionais
Additional Information

Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade
Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio
Laboratório Utilizado: IPT; Firemetria; Falcão Bauer
Relatório(s): nº. 1 151 605 203 (01/10/24); RE 1650-24-1 (23/09/24); QUI/ID 396.338/1/A/24 (13/11/24);

Data da Auditoria
Audit Date

28/08/2025

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-32053

Emissão Inicial
First Concession

26/11/2024

Validade do Certificado
Expiry Certificate Date

26/11/2024- 25/11/2027

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.



Reynaldo Serra
Diretor



Barueri, 10/09/2025

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão
Revision

Data
Date

Descrição
Description

00

10/09/2025

Este certificado se refere a um processo de transferência:
Organismo Emissor: ACTA (OC0020) / Certificado transferido Nº. FAB PEX 106 01 Revisão 01 de 26/02/2025